



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**RSUD TAPAN**

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)  
Email: rsudtapan@gmail.com



TELAAH STAF

Kepada Yth : **Bapak Sekretaris Daerah Melalui Bapak Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Pesisir Selatan**

Dari : RSUD Tapan

Tanggal : 09 Juni 2020

Nomor : 223/RSUD Tapan/VI/2020

Hal : **Belum Bisa Beroperasionalnya Gedung IGD Baru RSUD Tapan Untuk  
Melakukan Pelayanan Medis, dan Permohonan Izin Penggunaan Lantai 2  
IGD RSUD Tapan Sebagai Ruang Administrasi.**

A. Dasar : - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang  
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit  
- Kepmenkes Nomor : 129 Tahun 2008 tentang Standar  
Pelayanan Minimal Rumah Sakit  
- Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD)  
RSUD Tapan, Nomor  
Kontrak : 214/KPA/RSUD/PRATAMA-TPN/V/2019,  
Tanggal : 27 Mei 2019, Lokasi Tapan. Kec. Basa IV Balai  
Tapan, Nilai Kontrak : Rp.6.691.324.573,59 ✓

B. Permasalahan : Maka berdasarkan poin A diatas, IGD Baru RSUD Tapan  
belum bisa untuk beroperasi, oleh karena itu kami  
memohon saran dan arahan dari Bapak agar adanya jalan  
keluar untuk permasalahan di atas sehingga IGD baru RSUD  
Tapan dapat segera di operasionalkan supaya dapat  
memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan  
SOP yang ada, dan dikarenakan kebutuhan ruangan pada

*Kepd yth Bpk Lela  
mohon untuk ditinjau  
18/6 2020*

TAPAN

*ditampung dalam pembuku APB 2020*

*18/6-20*

RSUD Tapan oleh karena itu pada lantai 2 digunakan sesuai peruntukannya sebagai ruang administratif.


C. Analisis

- : 1. Belum adanya Penghubung (Latsar) antara IGD baru RSUD Tapan dengan Rawat Inap yang berada di gedung lama, Jarak antara IGD baru dengan Rawat Inap gedung lama  $\pm 100$  M ✓
2. Daya listrik yang ada pada saat sekarang di gedung IGD Baru sebesar 10.000 watt, sedangkan kebutuhan arus listrik bila untuk mengoperasikan IGD Baru  $\pm 45.000$  watt ✓
3. Belum adanya oksigen central di gedung IGD Baru
4. Belum adanya IPAL ✓
5. Bangunan IGD baru masih dalam masa 6 Bulan Pemeliharaan
6. Belum adanya IMB

D. Saran

: Berdasarkan permasalahan diatas besar harapan kami Bapak dapat mengambil kebijakan dan memberi arahan Telaah Staf kami seperti pokok permasalahan diatas, Atas kebijakan dan Arahan Bapak Kami Ucapkan Ribuan Terimakasih.

Demikianlah telaah staf ini kami sampaikan kepada Bapak, atas kebijakan arahan dan pertimbangannya kami ucapkan ribuan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. KA Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. ARSIP